

Biogal Dystrybucja Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego informuje, że wskaźniki czasu trwania przerw w dotaczaniu energii elektrycznej wyznaczone za **2024** rok wyniosły:

Przerwy	Planowane		Nieplanowane /bez katastrofalnych/z katastrofalnymi		MAIFI (szt.)
Wskaźnik	SAIFI (szt./odb.)	SAIDI (szt./odb.)	SAIFI (szt./odb.)	SAIDI (szt./odb.)	
Wartość wskaźnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 2.

Objaśnienia:

SAIDI – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

SAIFI – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

MAIFI – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Przerwa krótka – przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

Przerwa długa i bardzo długa – przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.

Przerwa planowana -okresowe przerywanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 rozporządzenia systemowego.

Przerwa katastrofalna – przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.

Powyższa nota stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego dotyczącego OSD, wynikająca z § 48 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.